



Применяется с принципиальными схемами :
9CNR000007-007- ATS500(-E) 2-1G Tmax;
9CNR000007-008- ATS500(-E) 2-1G Emax.



Поз. обозначение	Описание	Текст шильдика
A5	Панель оператора	
HL300	Лампа желтая	Неисправность АВР
HL301, HL302	Лампа белая	Напряжение в норме
HL309	Лампа синяя	Дистанционное управление
HL311, HL321	Лампа красная	Включено
HL312, HL322	Лампа желтая	Авария
HL313, HL323	Лампа зеленая	Отключено
SA301	Переключатель 3-поз.	Режим АВР / Р - 0 - А
SA303	Переключатель 3-поз.	Режим ДГ / 1 - 0 - А
SB311, SB321	Кнопка зеленая	Включить
SB312, SB322	Кнопка красная	Отключить

Prepared		Document kind	Date
Mikhail Komarov		Схема расположения элементов	2013-08-14
Approved		Title	Page
Resp. (division/department)		ATS500(-E) 2-1G. Панель управления Document id. 9CNR000007-042	1 / 1 Rev. A Lang. ru